

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

## ERP informace dle nařízení komise EU

Příspěvek regulátorů teploty k sezónní energetické účinnosti vytápění souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů - kotle, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače - kotle, regulátoru teploty a solárního zařízení.

Obchodní označení výrobce

**CHAFFOTEAUX**

## INSTALACE REGULACE SAMOSTATNĚ

		Třída regulátoru	Přínos do soustavy
<b>BASIC CONTROL</b> 3318605	termostat on/off bez časového programu	I	+1 %
<b>EASY CONTROL</b> 3318601	termostat on/off s týdenním programem	I	+1 %
<b>EASY CONTROL – R</b> 3318602	termostat on/off s týdenním programem – bezdrátový	I	+1 %
<b>EXPERT CONTROL</b> 3318619	termostat modulační, dálkové ovládání kotle	V	+3 %
<b>ZONE CONTROL</b> 3318597	termostat modulační	V	+3 %
<b>VENKOVNÍ ČIDLO</b> 3318599	venkovní čidlo ekvitermní	II	+2 %

## INSTALACE REGULACE V SOUSTAVĚ – KOMBINACE REGULÁTORŮ

	ks		EXPERT CONTROL	ZONE CONTROL	VENKOVNÍ ČIDLO	EASY CONTROL	BASIC CONTROL		Výsledná třída	Přínos do soustavy
<b>EXPERT CONTROL</b> 3318619	1	+			1			=	V	+3 %
							VI		+4 %	
				2			VIII		+5 %	
				2	1		VIII		+5 %	
<b>ZONE CONTROL</b> 3318597	1	+			1			=	V	+3 %
							VI		+4 %	
			1	1			VIII		+5 %	
			1	1	1		VIII		+5 %	
<b>VENKOVNÍ ČIDLO</b> 3318599	1	+						=	II	+2 %
			1				VI		+4 %	
						1	II		+2 %	
						1	II		+2 %	
<b>EASY CONTROL</b> 3318601, 3318602	1	+						=	I	+1 %
					1		II		+2 %	
<b>BASIC CONTROL</b> 3318605	1	+						=	I	+1 %
					1		II		+2 %	